

الجماعة

تبعاً للطلب المحترم ، فنفس اللجنة زياد

هيدياينة

0.6. 2016

تبعاً للزيارة الميدانية بتاريخ 30/08/2016. نفس
ملاحظات مقال الأعمال

الجماعة

تبعاً للطلب المحترم والوثائق المقدمة ، ويجب
القيام بزيارة ميدانية قصد الدراسة وإبداء
الرأي

0.6. 2016


من أجل التفتت على الطلب يجب التفتت بحيث
المانع والسقار

الملاحظات المبداء

الاسماء
والتوقيعات

- 23 أوت 2016
- Equiper le chateau d'eau par des accessoires compatible avec les engins de la P. e
 - prévoir les BIA et les extincteurs d'une façon satisfaisant.
 - prévoir une réserve d'eau d'au moins de 30 m³
 - prévoir des moyen de sécurité réglementaire pour le silos
 - Régler les droits de prestation de la P. e
- سأرفق لكم الملاحظات





المصالح المكلفة بتدبير الكهرباء

الملاحظات المبداء

الاسماء
والتوقيعات

06/09/16

موافقت المكتب الوطني للكهرباء على طلب الكهرباء من
المشروع من اجل ابناء الرأى والدراسة



المصالح المكلفة بتدبير شبكات الماء والتطهير السائل

الملاحظات المبداء

الاسماء
والتوقيعات

.....

.....

.....

.....

.....

.....

الملاحظات المبداء

الاسماء والتوقيعات

اعضاء آخرون (حسب خصوصية الملف)

الملاحظات المبداء

الاسماء والتوقيعات

23 أوت 2010

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل والتهيئة
سيد الصيام بن يحيى مبداء

محمد مفران

06 سبتمبر 2010

المديرية الإقليمية للتجهيز والنقل والتهيئة
فني الملاحظة السيد مظهر الدين
المديرية الإقليمية للفلاحة
فني الملاحظات العمالة والوكالة الحضرية

محمد مفران

حسن السباني